

## INFORMACE PRO OBČANY OBCE SALAJNA

Tato informace se týká dodávky vody ze studny na st.p.č. 82 v k.ú. Salajna.

Dne 22.02.2014 proběhlo jednání, na základě podnětu paní Schneiderové týkajícího se kvality vody ze studny na st.p.č. 82 k.ú. Salajna, na územním pracovišti v Chebu Krajské hygienické stanice Karlovy Vary za účasti pracovníků zdejší hygienické stanice, Městského úřadu Cheb, Obecního úřadu Dolní Žandov a Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj.

Bylo konstatováno: k předmětné studni byla vydána dokumentace venkovní kanalizace a vodovodu k 4 domkům v osadě Salajna z roku 1970. Rovněž existuje zjednodušená projektová dokumentace na stavbu „Vodovod Salajna“ z ledna 2010 vypracovaná Pozemkovým fondem ČR. Je možné dovodit, že bylo vydáno „Rozhodnutí“ ohledně stavby vodního zdroje, rozhodnutí však dohledáno nebylo. V dané věci se nepodařilo dohledat dokumentaci, která by prokázala, k jakému účelu byl vodovod zřízen. Nelze proto dovodit, že provozovatel, kterým je Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, provozuje vodovod pro veřejnou potřebu a tudíž je nositelem povinnosti zajistit dodávku pitné vody - §3 odst.2 zákona 258/2000.

Závěr : **Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj zásobuje ze studny na st.p.č. 82 k.ú. Salajna nemovitosti užitkovou vodou !!!**